

Générateur de flammes modulaire, réf. GNFG



► Description

- Générateur de flammes modulaire pour tester facilement la bonne manipulation des moyens d'extinctions, en fonction des risques de feu présents sur votre site.
- Flammes réelles, propres et sans pollution.
- Allumage électrique par télécommande avec câble anti-feu (portée 3 m).
- A manipuler avec des gants anti-chaleurs.
- A utiliser seul ou avec des modules complémentaires pour générateur de flammes modulaire GNFG.

► Caractéristiques techniques

- **Matériau** : en acier inoxydable.
- **Dimensions** : l 550 x P 500 x H 220 mm.
- **Poids** : 12 kg.
- **Alimentation** : 1 bouteille de gaz propane, sans limiteur de débit.
- **Télécommande avec câble anti-feu** : alimentation avec 1 piles de 9 V.

► Mode d'emploi

- Installer le générateur de flammes à l'extérieur ou dans un local très aéré
 - S'assurer que le générateur de flammes est bien de niveau
 - Connecter le détendeur du générateur de flammes à la bouteille de propane
 - Remplir le bac d'eau afin d'immerger totalement la rampe gaz (l'eau doit déborder par les trop-plein oblongs latéraux)
 - Poser la bouteille de propane à 3 mètres et ouvrir la vanne (position détendeur entre 0 et 1)
 - Attendre 2 à 3 secondes et appuyer sur le bouton de la télécommande jusqu'à l'allumage de la rampe de gaz
 - Régler éventuellement le détendeur pour optimiser le débit du gaz en fonction du niveau de la bouteille au cours du premier allumage
 - Le foyer ainsi obtenu est prêt à être éteint au moyen d'un extincteur portatif
 - Une fois le foyer éteint, couper le gaz à la bouteille (détendeur en position 0)
 - Un nouvel allumage peut maintenant être effectué en respectant ce mode opératoire.
- **Problèmes de fonctionnement** : - Électrode sale : Nettoyer l'électrode ;
- Pile usée : Changer la pile.
 - **Entretien** : afin d'éviter des dépenses de réparation et pour vous permettre de disposer toujours d'un appareil en parfait état de fonctionnement, nous vous conseillons de souscrire un contrat de maintenance.

